

Bristfälliga elinstallationer i garagen

I samband med smörjning av portar och lås till garagen i höstas konstaterades tyvärr även en hel del bristfälliga installationer.

Precis som inne i lägenheten så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för allt som inte är original även i garagen.

All installerad elutrustning ska vara CE-märkt för ändamålet och uppfylla minst IP Klass 21.

På baksidan följer några exempel som hittades.

Vi ber alla att se över elinstallationerna i sina garage och reparera eller byta ut så att de är CE-märkta och följer minst IP-klass 21.

Vi vill även passa på och påminna alla om att det inte är tillåtet att ladda elfordon såsom ex bil, moped och cykel i garagen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

